



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska
ATEST HIGIENICZNY HK/W/1132/01/2016
HYGIENIC CERTIFICATE ORIGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Preparat SeaQuest

Zawierający / containing: polifosforany i ortofosforany

Przeznaczony do / destined: zapobiegania procesom korozji i powstawaniu osadów oraz do usuwania osadów w sieciach dystrybucyjnych wody przeznaczonej do spożycia, ciepłej wody użytkowej i w przemysłowych instalacjach wodnych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na zastosowanie preparatu każdorazowo należy uzyskać zgodę właściwego terenowo Państwowego Powiatowego/Granicznego Inspektora Sanitarnego. Podczas stosowania preparatu należy okresowo kontrolować stężenie fosforanów w wodzie, które nie może przekraczać 5 mg/l w przeliczeniu na P₂O₅ oraz wskaźniki mikrobiologiczne wody, w tym ogólną liczbę bakterii w temp. 36 C. Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty bezpieczeństwa wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wytwórca / producer:

AQUA SMART INC.
4445 Commerce Drive SW, Suite A4
Atlanta, GA 30336-1962, USA

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o.
61-248 Poznań
ul. Dziadoszańska 10

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-02-10 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-02-10 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 lutego 2017

The date of issue of the certificate: 10th February 2017

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

z up. Garbowska
dr Bożena Krogulska

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287