

## POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SULECINIE



69-200 Sulęcinek, ul. Lipowa 14b

Sekretariat tel/fax 95 755 34 21 Dyrektor 95 755 29 91 Tel. alarmowy 663 951 480

e-mail: [pssesulecin@wsse.gorzow.pl](mailto:pssesulecin@wsse.gorzow.pl)

strony internetowe:

[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssesulecin](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssesulecin); [www.stopnowotworom.pl](http://www.stopnowotworom.pl); [www.sanepid-sulecin.pl](http://www.sanepid-sulecin.pl)

NBP O/ Zielona Góra Nr 63 1010 1704 0011 2422 3100 0000

NIP: 596-132-45-97 REGON: 000302066

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SULECINIE

Znak sprawy: HK.4345.1.2.2017

Sulęcinek, dnia 28.02.2017 r.

### DECYZJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie

Nr ...<sup>59</sup>... /2017 HK- 4345.1.2017

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie na podstawie art. 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2015 , poz. 1412 z późniejszymi zmianami), art. 12 ust 1 i 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 139 z późniejszymi zmianami), art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 4 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) nawiązując do wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o. z dnia 01.02.2017 r. o wydanie oceny higienicznej zgodnie z § 21 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989), opiniuje **pozytywnie** zastosowanie preparatu SeaQuest do uzdatniania wody z wodociągu publicznego Sulęcinek do 31.03.2018 r. pod następującymi warunkami:

1. stałego monitoringu wpływu efektów stosowania preparatu SeaQuest na jakość wody, a zwłaszcza czy nie ulega ona pogorszeniu,
2. powiadomienia konsumentów wody z wodociągu publicznego Sulęcinek o zastosowaniu preparatu SeaQuest, w tym o możliwych skutkach użycia w/w preparatu,
3. umieszczenia na stronie internetowej ZWiK w Sulęcinie Sp. z o.o. karty charakterystyki preparatu SeaQuest.

### UZASADNIENIE

Do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie 03.02.2017 r. wpłynął wniosek Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sulęcinie o wydanie oceny higienicznej na zastosowanie preparatu SeaQuest (producent - AQUA SMART INC. Atlanta, USA), który to środek ma likwidować przyczyny i skutki wtórnego zanieczyszczenia wody w eksploatowanym układzie sieci wodociągowej, poprawiać właściwości fizykochemiczne i organoleptyczne wody wodociągowej, poprawiać stan techniczny i sanitarny układu dystrybucji wody pitnej oraz zahamować procesy korozji rurociągów i odkładanie się nowych osadów oraz biofilmu.

We wniosku administrator wodociągu publicznego Sulęcinek podał, że stosowana dawka preparatu SeaQuest wynosić będzie 2,5 mg/l co w przeliczeniu na P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> wynosi ok. 1,6 mg/l. Aby zapewnić prawidłowe stężenie preparatu SeaQuest w wodzie w sieci wodociągowej zostanie zastosowane urządzenie dozujące, co zapewni poprawne dozowanie preparatu SeaQuest do wody podawanej do sieci. Prowadzony będzie monitoring zmian jakości

wody w sieci wodociągowej - zgodnie z załącznikiem nr 2 do wniosku. Okres przez jaki ZWiK Sp. z o.o. zamierza stosować preparat SeaQuest to 36 miesięcy. Zastosowanie preparatu SeaQuest związane jest z przekroczeniami dopuszczalnych wartości parametrów żelaza i manganu oraz związanej z nimi mętności w wodzie z wodociągu publicznego Sulęcina.

Do wniosku z dnia 01.02.2017 r. złożonego przez Prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęciniu Sp. z o.o. załączono:

- Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny nr HK/W/0642/01/2013
- Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny nr HK/W/1132/01/2016
- Plan monitoringu zmian jakości wody w sieci wodociągowej (częstotliwość badań wody i zakres badanych parametrów)
- Schemat instalacji dawkującej preparat SeaQuest
- Kartę charakterystyki SeaQuest

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sulęciniu złożył 03.02.2017 r. do PSSE Sulęcina wniosek o wydanie oceny higienicznej za zastosowanie preparatu SeaQuest w sieci wodociągowej wodociągu publicznego Sulęcina załączając do wniosku pozytywny atest Państwowego Zakładu Higieny z dnia 11.09.2013 r., który traci ważność po 28.02.2017 r. 20.02.2017 r. dostarczył do PSSE w Sulęciniu atest higieniczny wydany przez PZH nr HK/W/1132/01/2016 z 10.02.2017 r. ważny do 10.02.2020 r.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęciniu opiniuje pozytywnie zastosowanie preparatu SeaQuest do uzdatniania wody z wodociągu publicznego Sulęcina.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęciniu przypomina i jednocześnie zobowiązuje Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęciniu Sp. z o.o. do realizacji zapisów § 23 ust 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2015, poz. 1989) tzn. poinformowania konsumentów wody o zastosowaniu preparatu SeaQuest, możliwych skutkach użycia w/w preparatu itp. Informację skierowaną do konsumentów wody należy przekazać w jak najbardziej dostępny sposób na przykład poprzez strony internetowe ZWiK i gminy Sulęcina, komunikaty na słupach ogłoszeniowych.

PPIS w Sulęciniu nie wyklucza wyrażenia zgody na przedłużenie zastosowania preparatu SeaQuest do uzdatniania wody do 36 m-cy, o które wnioskował administrator ujęcia. Nastąpi to po analizie wyników badań wody zebranych podczas 12 miesięcy stosowania w/w preparatu oraz innych zdarzeń wpływających na jakość wody w sieci wodociągowej wodociągu publicznego Sulęcina.

## POUCZENIE


Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęciniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

### Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęciniu Sp. z o.o. , ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcina
2. A/a

### Do wiadomości:

1. Burmistrz Sulęcina
- ISK



PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Sulęciniu

*lek. med. Artur Krysiak*