

# POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SULĘCINIE



69-200 Sulęcín, ul. Lipowa 14b  
tel. (95) 755-34-21, fax (95) 755-34-21  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssesulecin/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssesulecin/)  
e-mail: [pssesulecin@wsse.gorzow.pl](mailto:pssesulecin@wsse.gorzow.pl)  
NIP: 596-13-24-597

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SULĘCINIE

HK.43031.1.15.2018

Sulęcín 04.10.2018 r.

## DECYZJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcínie

Nr ~~3091~~ /HK.43031.1.53.2018

o zmianie decyzji HK.43031.1.42.2018

Zobowiązany: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcínie Sp. z o.o.,  
ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcín

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcínie na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku zobowiązanego z dnia 01.10.2018 r. zmienia swoją decyzję z dnia 12.09.2018 r. nr HK- 43031.1.42.2018 w części dotyczącej terminu wykonania obowiązku określonego w pkt. 2 w ten sposób, że termin wykonania obowiązku – przedstawienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sulęcínie kolejnych pozytywnych wyników bakteriologicznych badania wody potwierdzających skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych i świadczących o jej przydatności do spożycia (w zakresie pełnego monitoringu kontrolnego) - spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 ) **przedłuża do dnia 22.10.2018 r.**, pozostałe obowiązki i warunki podane w decyzji HK.43031.1.42.2018 pozostają bez zmian.

### Uzasadnienie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sulęcínie administrujący wodociągiem publicznym Sulęcín w związku z niemożliwością wykonania w pełni obowiązku określonego w pkt. 2 decyzji HK-43031.1.42.2018 tj. przedstawienia PPIS w Sulęcínie kolejnych pozytywnych wyników bakteriologicznych badania wody z wodociągu publicznego Sulęcín do dnia 25.09.2018 r. wniósł o przedłużenie terminu realizacji w/w obowiązku.

Administrator wodociągu w ramach realizacji obowiązku zawartego w pkt.2 decyzji HK-43031.1.42.2018 w ramach prowadzenia kontroli wewnętrznej jakości wody przedstawił Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sulęcínie w dniu 04.10.2018 r. kolejne wyniki badań 10 próbek wody pobranych w dniu 26.09.2018 r., w których nie stwierdzono zanieczyszczenia bakteriami gr.coli, Escherichia coli i enterokokami kałowymi, stwierdzono natomiast zwiększoną ilość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C. W próbce wody pobranej ze Stacji Uzdatniania Wody w Sulęcínie stwierdzono ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C – w ilości 34 jtk/ 1 ml, w próbce wody pobranej ze zbiornika – stacja podnoszenia ciśnienia w Ostrówku stwierdzono ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C – w ilości 210 jtk/ 1 ml, w pozostałych 8 próbkach wody pobranych z punktów czerpalnych znajdujących się na sieci wodociągowej w Sulęcínie - stwierdzono ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C > 300 jtk/ 1 ml.

Wnioskiem z dnia 01.10.2018 r. strona wniosła o ponowne przedłużenie terminu realizacji obowiązku zawartego w pkt. 2 decyzji HK-43031.1.42.2018 r. z 12.09.2018 r.

Wniosek o zmianę terminu realizacji obowiązku zawartego w pkt. 2 decyzji z dnia 12.09.2018 r. HK-43031.1.42.2018 wynika z konieczności dalszego prowadzenia płukania sieci wodociągowej w dłuższym i szerszym zakresie z zabezpieczeniem niezbędnych rezerw dla zaspokojenia potrzeb odbiorców wody.



Uznając motywy przytoczone we wniosku za słuszne należało w trybie art. 155 K.p.a. uwzględnić w całości proponowany terminy.

**POUCZENIE:** Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 8b, 66-400 Gorzów Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Składając odwołanie strona ma prawo wnioskowania, aby organ II instancji rozpoznał sprawę merytorycznie (bez wydawania decyzji kasatoryjnej tj. decyzji o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez organ I instancji). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a §1.KPA). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna i podlega wykonania (Art. 127a. § 2 KPA).

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcín

Do wiadomości:

1. Burmistrz Sulęcína, ul. Lipowa 18, 69-200 Sulęcín
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sulęcinie
3. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
4. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.
5. A/a IS



PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w Sulęcinie  
*B. Buedelc*  
mgr Beata Dziedzic