PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. Kosynierów Gdyńskich 47
66-400 Gorzów Wlkp.

Laboratorium
ul. Kostrzyńska 158
66-400 Gorzów Wlkp.

AB 1126

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY
NR 498c / 1072 / 5077/18 / 2018

Zleceniodawca	**Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o.** **ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcin**
Podstawa realizacji:	**zlecenie nr 276/2018 z dnia 09.10.2018**
Obszar badań:	**obszar regulowany prawnie**
Cel wykonania badań:	**ocena zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi**
Numer protokołu dostarczenia /osoba dostarczająca próbkę	**1072 / 2018 / klient – Ewa Miężał** **(zaświadczenie nr 15/2016 wydane przez PIS WSS-E w Gorzowie Wlkp. potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie "Pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do badań laboratoryjnych"**

Numer próbki z rejestru:	Miejsce pobierania próbek:	Rodzaj próbki:	Opis / stan próbki
5077/18	**Cukiernia Monika - Sulęcin Plac Czarneckiego** **(zgodnie z oświadczeniem klienta)**	**woda uzdatniona**	**klarowna/prawidłowy**

Data dostarczenia próbki:	**09.10.2018**	
Metoda pobierania próbki:	**brak informacji o metodzie pobierania próbki**	**-**

Warunki środowiskowe w trakcie pobierania próbek

Numer próbki z rejestru:	Temperatura powietrza [°C]:	Temperatura próbki [°C]:	
		(PBL-02 Wyd. 02 z dnia 27.03.2013)	A
5077/18	-	-	

Data/godzina rejestracji próbki w laboratorium	**09.10.2018 / 10^{00}**
Termin wykonania badania:	**09.10.2018 - 12.10.2018**

Próbka pobrana
i dostarczona przez klienta

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
Ul. Kosynierów Gdyńskich 47
66-400 Gorzów Wlkp.

Laboratorium
ul. Kostrzyńska 158, 66-400 Gorzów Wlkp.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ PRÓBKI WODY
NR 498c / 1072 / 5077/18 / 2018

ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA

L.p.	Badana cecha			Jednostka	Metoda badawcza	Wynik badania [U] Numer próbki 5077/18	Wartość parametryczna*
1.	Liczba bakterii grupy coli		A, Z	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +Ap1:2017-04	0	0
2.	Liczba *Escherichia coli*		A, Z	jtk/100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +Ap1:2017-04	0	0
3.	Liczba Enterokoków (paciorkowców kałowych)		A, Z	jtk/100 ml	PN-EN ISO 7899-2:2004	0	0
4.	Ogólna liczba mikroorganizmów	22°C/72h	A, Z	jtk/1 ml	PN-EN ISO 6222:2004	29 [19; 45]	bez nieprawidłowych zmian

„[U]" - Niepewność rozszerzona przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 zgodnie z PKN-ISO /TS 19036:2011. Wartość ta nie uwzględnia etapu pobierania próbek.

A – parametr akredytowany
Z - parametr zatwierdzony do badań wody przeznaczonej do spożycia przez PPIS Gorzowie Wlkp. Decyzja nr HK-530-160/9/17 z dnia 02.01.2018

*** Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dz. U. 2017 poz. 2294 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Laboratorium na podstawie wyników badań nie wydaje oceny jakości wody. Wyniki te nie mogą służyć do ocen higienicznych.**

Oświadczenie:
Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do pobranej próbki.
Bez pisemnej zgody Laboratorium badawczego sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za transport, metodę pobrania i czystość pojemników w przypadku próbki pobieranej przez Klienta.
Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania.
Łączna ilość stron sprawozdania – 2

Wyniki z badań mikrobiologicznych autoryzował:

SPECJALISTA

mgr Małgorzata Michalak

Sprawozdanie sporządził:
/12.10.2018/

Specjalista ds. Jakości

Danuta Kęcik

Sprawozdanie z badań zatwierdził:
/12.10.2018/

Kierownik Laboratorium

mgr Małgorzata Szofer

Rozdzielnik:
1. a/a
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o.

Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1126

----------KONIEC SPRAWOZDANIA----------