Fz. Mięzał 22.02.19.

	Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp. **ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B,** **66-400 Gorzów Wlkp.,** **tel.(95) 722 60 57** **www.wsse.gorzow.pl** **email: wsse@wsse.gorzow.pl**	PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 486 ilac-MRA
Dział Laboratoryjny **Oddział Badań Środowiskowych**	**SPRAWOZDANIE z BADAŃ**	PO-5.10-01/F3
		Data wydania: 03.01.2018
	Nr: DL.OBŚ.9051.00268.2019.S	Data: 2019.02.14

Nazwa klienta	Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o.		
Adres klienta	ul. Daszyńskiego 58 69-200 Sulęcin		
Identyfikacja próbki/próbek	**kod próbki/próbek**	00268.2019.S	
	obiekt badania	woda	
	miejsce pobrania próbki/próbek	Studnia (S) Miechów - woda surowa, studnia nr 2	
Opis, stan próbki/próbek przyjętych do badań		bez zastrzeżeń	
Próbki pobrał/dostarczył:	zleceniodawca	**Nr protokołu pobrania/przekazania:**	**Nr zlecenia/umowy:**
Data pobrania/dostarczenia		2019.02.11 / 2019.02.11	
Metoda pobrania próbki			
Badanie zakończono dnia		2019.02.14	

WPŁYNĘŁO DNIA
2019 -02- 21
368-1
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o.

Wyniki badań

Lp.	Oznaczenie	Metoda badawcza	Jm	Wynik badań wraz z niepewnością	Najwyższa dopuszczalna wartość **
Parametry mikrobiologiczne					
1.	Enterokoki kałowe w 100ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk	0	0
2.	Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN ISO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04	jtk	0	0
3.	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN ISO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04	jtk	8 [4-17]	0
4.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C	PN-EN ISO 6222:2004	jtk	30 [21-44]	-

** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz.2294)

Wartość podana w „[ ]" oznacza wynik z oszacowaną granicą niepewności rozszerzonej przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, zgodnie z PKN-ISO/TS 19036

Wiersz 4: Metoda płytkowa, posiew wgłębny. Najwyższa dopuszczalna wartość - bez nieprawidłowych zmian.
Zaleca się aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100jtk/1ml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociągowej, 200jtk/1ml w kranie konsumenta.

Koniec sprawozdania