Data 17-04-2019 r.
Przekazano do HK
Podpis

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wlkp.
ul. Kazimierza Jagiellończyka 8B,
66-400 Gorzów Wlkp.,
tel.(95) 722 60 57
www.wsse.gorzow.pl
email: wsse@wsse.gorzow.pl

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 486 ilac-MRA

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA w Sulęcinie 2019 -04- 16 L.dz. 1166/2019/P podpis

Dział Laboratoryjny

Oddział Badań Środowiskowych

SPRAWOZDANIE z BADAŃ

PO-7.8-01/F5

Data wydania: 14.02.2019 r.

Nr: DL.OBŚ.9051.00898.2019

Data: 2019.04.12

Nazwa klienta	Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiolgiczna w Sulęcinie		
Adres klienta	ul. Lipowa 14 b 69-200 Sulęcin		
Identyfikacja próbki/próbek	**kod próbki/próbek**	00898.2019	
	obiekt badania	woda	
	miejsce pobrania próbki/próbek	Wodociąg publiczny (P) wodociąg publiczny - Trzebów, Muszkowo 26	
Opis, stan próbki/próbek przyjętych do badań		bez zastrzeżeń	
Próbki pobrał/dostarczył:	pracownik PSSE w Sulęcinie	**Nr protokołu pobrania/przekazania:** 43/N/2019	**Nr zlecenia/umowy:**
Data pobrania/dostarczenia		2019.04.09 / 2019.04.09	
Metoda pobrania próbki		PN-EN ISO 19458:2007,PN-EN ISO 5667 - 1:2008,PN-EN ISO 5667 - 3:2018-08,PN-ISO 5667 - 14:2016-11,PN-ISO 5667 - 5:2017-10	
Badanie zakończono dnia		2019.04.12	

Wyniki badań

Lp.	Oznaczenie	Metoda badawcza	Jm	Wynik badań wraz z niepewnością	Najwyższa dopuszczalna wartość **
Parametry mikrobiologiczne					
1.	Enterokoki kałowe w 100ml wody	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk	0	0
2.	Liczba bakterii Escherichia coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN ISO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04	jtk	0	0
3.	Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12; PN-EN ISO 9308-1: 2014-12/A1:2017-04	jtk	0	0
4.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 1 ml wody w temp. 22°C	PN-EN ISO 6222:2004	jtk	8 [5-14]	-
Parametry fizyczne					
5.	Barwa(Pt)	PN-EN ISO 7887:2012; PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06	mg/l	5,0 ± 0,5	-
6.	Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	0,13 ± 0,02	-
7.	pH	PN-EN ISO 10523:2012	pH	7,4 ± 0,1	6,5-9,5
8.	Przewodność elektryczna właściwa w temp.25°C	PN-EN 27888:1999	µS/cm	555 ± 21	2500
9.	Smak	PB-OBŚ-01 wydanie 3 z dnia 28.07.2015r.	-	akceptowalny	-
10.	Zapach	PB-OBŚ-01 wydanie 3 z dnia 28.07.2015r.	-	akceptowalny	-

** Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz.2294)

± - niepewność rozszerzona przy poziomie ufności około 95% i współczynniku rozszerzenia k=2,
w przypadku próbek pobranych przez laboratorium WSSE niepewność rozszerzona wyniku zawiera składową dotyczącą pobierania próbek
Wartość podana w „[ ]" oznacza wynik z oszacowaną granicą niepewności rozszerzonej przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2, zgodnie z PKN-ISO/TS 19036