



PGKiM
Sp. z o.o.
Krotoszyn

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z o.o.
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
LABORATORIUM
ul. Słoneczna 35 63-700 Krotoszyn
tel. 0-62 725 42 41 fax. 0-62 725 33 17 zwik@pgkimkrotoszyn.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ nr 20/177/Z/252

Data zlecenia: 21.07.2020

Zleceniodawca

Nr zlecenia: 20/177/Z

Rosmosis Wawrzyniak Group Sp. z o.o. Sp.k. Perzyce 46, 63-760 Zduny

Informacje według oświadczenia Zleceniodawcy

Nr próbki	20131/W/Z			
Miejsce pobrania:	Trzebów, gmina Sulęcín - stacja uzdatniania wody, woda po układzie filtracji			
Data/godzina pobrania	nie podano			
Osoba pobierająca:	Robert Wawrzyniak - uprawnienie WSSE we Wrocławiu z dnia 14.11.2019			
Rodzaj próbki:	Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi			
Metodyka pobierania:	nie podano			
Metoda pobierania:	ręczna			
Stan próbki:	Temperatura próbki w momencie pobrania [°C]:	Data dostarczenia próbek do laboratorium:	Data rozpoczęcia badań	Data zakończenia badań
zgodny z wymaganiami	nie podano ±0,1	21.07.2020	21.07.2020	24.07.2020

Wyniki badań

Parametr	Jednostka	Wynik pomiaru / niepewność pomiaru		Wartość dopuszczalna	Metoda badawcza
		Próbka Nr	20131/W/Z		
Obecność i liczba bakterii grupy coli	jtk/100ml		0	0 ¹⁾	PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 N/Z
Obecność i liczba bakterii E. coli	jtk/100ml		0	0	PN-EN ISO 9308-1:2014-12/A1:2017-04 N/Z
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	jtk/ml		nie wykryto	Bez nieprawidłowych zmian ²⁾	PN-EN ISO 6222:2004 N/Z
Obecność i liczba paciorkowców kałowych	jtk/100ml		0	0	PN-EN ISO 7899-2:2004 N/Z

Uwagi do próbki Nr 20131/W/Z

- 1) Dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10jtk/100ml. W przypadku wykrycia bakterii gr. Coli < 10 jtk należy wykonać badanie parametru E.coli i enterokoki wykluczających ich obecność w badanej próbce
 - 2) Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci oraz 200 jtk/1ml w kranie konsumenta
- N – badania nieakredytowane.
Z – badania zatwierdzone przez PPIS w Krotoszynie
Laboratorium posiada zatwierdzenie PPIS w Krotoszynie ON-HK.904.2.2019 z dnia 29.04.2020r do prowadzenia badań w zakresie badania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Niepewność badań mikrobiologicznych podano zgodnie z PKN-ISO/TS 19036:2011 i jest wyrażona w wartościach rzeczywistych w przedziale od-do. Wynik ze znakiem „<” lub „>” oznacza, że jest to wynik poniżej, lub odpowiednio powyżej zakresu badawczego Laboratorium
Wartość dopuszczalna podano zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobieranych próbek dostarczonych przez Zleceniodawcę

STARSZY SPECJALISTA
ds. laboratorium

Data sporządzenia sprawozdania

24.07.2020

Osoba autoryzująca

mgr inż. Joanna Pawlak

-----koniec sprawozdania-----