

Nasz Znak. ZWiK.SP.KDZ.26.01.2021

Sulęcín 29.01.2021 r.

WYJAŚNIENIE NR 4

Do Specyfikacji Warunków Zamówienia zadania pod nazwą
**„Budowa i przebudowa sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej wraz z przyłączami w ul.
Jana Paska i ul. Reymonta w Sulęcínie”.**

W odpowiedzi na zapytania wyjaśniamy:

Wniosek:

1. Prosimy o załączenie uzgodnienia z WKZ i podanie w jakiej części obejmuje sieć wodociagową. Pozwoli to na określenie kosztów nadzoru i badań archeologicznych.

Odpowiedź:

**Załączono Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
ZN-G.5152.67.2020 [Sul] z dnia 30.09.2020r. oraz Postanowienie z dnia 01.12.2020r.**

Wniosek:

2. Prosimy o potwierdzenie, że zakres rurociągu DN 250 mm PE RC kończy się w punkcie WM49.

Odpowiedź:

**Rurociąg dn 250mm PERC kończy się ok 15m za punktem WM49 w kierunku
ul. Paderewskiego (dz.nr 200) zgodnie z pzt nr 2 (mapa w załączeniu), wymiana obejmuje
zakres remontowanej drogi ul. Jana Pansa wraz z odejściami w ulice przyległe.**

Załączono mapę (pzt_koniec_dn250)

Prezes Zarządu

/-/ Wiesław Zbiorezyk