




## KOMUNIKAT

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinnie z dnia 14.04.2023 r.  
w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia  
z wodociągu publicznego Rychlik**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinnie, informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem mikrobiologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., po. 2294) z uwagi na obecność pojedynczych bakterii grupy coli.

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana **wyłącznie po przegotowaniu.**

Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, w tym do mycia i kąpieli – należy jednak uważać, aby nieprzegotowana nie dostała się do jamy ustnej.



Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.

Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Sulęcinnie  
*Monika Kudwa*  
h. b. o. n. a. S. t. a. w. i. a. k. - K. u. c. h. m. i. s. t. a. z.  
Kierownik Nadzoru Sanitarnego

*Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania*