



## **K O M U N I K A T**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinnie**

**z dnia 23 sierpnia 2024 roku**

**w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia**

**z wodociągu publicznego Rychlik**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinnie, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 12.08.2024 r. oraz w dniu 20.08.2024 r. z wodociągu publicznego Rychlik **stwierdził przydatność wody do spożycia.**

Woda **spełnia wymagania** określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia - z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).



69-200 Sulęcinek, ul. Lipowa 14b  
tel. (95) 755-34-21, fax (95) 755-34-21  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssesulecin/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssesulecin/)  
e-mail: [psse.sulecin@sanepid.gov.pl](mailto:psse.sulecin@sanepid.gov.pl)  
NIP: 596-13-24-597

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SULĘCINIE

HK.903.170.2024

Sulęcinek, dnia 23 sierpnia 2024 r.

DECYZJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie

Nr 443/2024 HK.66.2024

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 i art. 27 ust.1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 416) oraz art.104, art. 108 i art. 162 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2024, poz. 572) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie

**stwierdza wygaśnięcie decyzji z dnia 09.08.2024 r. NR 418/2024 HK.61.2024** orzekającej o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Rychlik

*Uzasadnienie:*

W dniu 09.08.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie wydał decyzję Nr 418/2024 HK.61.2024 o warunkowej przydatności wody do spożycia ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml w próbce wody pochodzącej z punktu na sieci.

W dniu 16.08.2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie otrzymał sprawozdanie z badania próbki wody pobranej w dniu 12.08.2024 r. z punktu na sieci, natomiast w dniu 23.08.2024 r. otrzymano sprawozdanie z badania próbki wody pobranej w dniu 20.08.2024 r. z Hydroformi Rychlik w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora ujęcia wody. W pobranych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii gr. coli, Escherichia coli, enterokoków kałowych oraz zajścia nieprawidłowych zmian w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 ° C po 72h.

W oparciu o powyższe informacje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie orzekł jak w sentencji.



Z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie  
*Iwona Stawiak-Kuchmistrz*  
Iwona Stawiak - Kuchmistrz  
Kierownik Nadzoru Sanitarnego

**POUCZENIE:** Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 130 § 1 i 2 KPA przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a §1.KPA). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna i podlega wykonania (Art. 127a. § 2 KPA).

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 58. 69-200 Sulęcinek
2. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.
3. Starostwo Powiatowe w Sulęcinie – Zarządzenie Kryzysowe
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sulęcinie
5. Burmistrz Sulęcina
6. Aa (HK,HZ) AB