

KOMUNIKAT

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o.

W związku z podjęciem działań prewencyjnych mających na celu zapobieżenie wtórnemu skażeniu wody w sieci wodociągowej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o., informuje o **całkowitym zakazie mieszania wody z wodociągu z wodą z własnej studni w Państwa domowej instalacji wodociągowej**. Woda wodociągowa jest oczyszczona, uzdatniona i musi spełniać wymagania stawiane wodzie do picia. Ponieważ korzysta z niej wielu ludzi, musi być stale kontrolowana i zabezpieczona przed skażeniem wskutek np.:

– **zassania zanieczyszczeń lub bakterii z instalacji domowych do instalacji wodociągowej Zakładu. Może się tak zdarzyć np. w następstwie spadku ciśnienia wody w rurach Zakładu, tworzy się bowiem wówczas podciśnienie powodujące zmianę kierunku przepływu wody i woda z ujęcia własnego wtłaczana jest do sieci wodociągowej z której korzystają mieszkańcy.**

Chcąc korzystać z dwóch źródeł wody w jednej instalacji, bezwzględnie należy zainstalować urządzenia zapobiegające przepływowi zwrotnym do sieci wodociągowej, a w przypadku rozliczenia za odprowadzanie ścieków na podstawie wskazań wodomierza, należy dodatkowo opomiarować własne ujęcie.

Zgodnie z § 113 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 9 czerwca 2022r. poz. 1225) **instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody**, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym. Zastosowanie urządzeń zapobiegających skażeniu wody w sieci wodociągowej reguluje **norma PN-EN1717 pt. „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dla urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny”**. **Norma ta określa kategorie oraz charakterystyki płynów, które w wyniku przepływu zwrotnego mogą mieć kontakt z wodą pitną. Należy przyjąć, że woda z własnego ujęcia powinna być traktowana jako płyn kategorii 3, czyli płyn stanowiący pewne zagrożenie dla zdrowia człowieka z uwagi na obecność jednej lub wielu substancji szkodliwych.**

W miejscu, gdzie następuje mieszanie się wody wodociągowej z wodą pochodzącą z dowolnego innego źródła, instalacja wodociągowa powinna być zabezpieczona swobodną przerwą powietrzną.

W trosce o zdrowie mieszkańców i jakość wody dostarczanej do spożycia przez ludzi, apelujemy o bezzwłoczne odłączenie własnych ujęć z instalacji wodociągowych, do których dostarczana jest woda z sieci wodociągowej, a w przypadku zastosowania urządzeń zapobiegających mieszanii się wody z własnego ujęcia z wodą sieciową należy to zgłosić do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie sp. z o.o. w celu skontrolowania poprawności wykonania instalacji. Kontrola taka będzie dokonywana nieodpłatnie.