




KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie z dnia 12.11.2024 roku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Trzemeszno zaopatrującego miejscowości: **Trzemeszno i Grochowo**, gmina Sulęcín w powiecie sulęcińskim, stwierdzono pogorszenie jakości wody ze względu na obecność bakterii gr. coli. **Woda nieprzydatna do spożycia.** Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Uwaga: Woda może być używana wyłącznie do spłukiwania urządzeń sanitarnych



Administrator wodociągu został zobowiązany do zapewnienia zastępczego źródła zaopatrzenia mieszkańców w wodę oraz podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
Sulęcín
B. Dziedzic
mgr Beata Dziedzic

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania