



ul. Lipowa 14b, 69-200 Sulęcín
tel. (95) 755-34-21, fax (95) 755-34-21
<https://www.gov.pl/web/psse-sulecin>
e-mail: psse.sulecin@sanepid.gov.pl
ePUAP: /PSSESulecin/SkrytkaESP
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-40410-88549-IWUGV-28
NIP: 596-13-24-597

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W SULĘCINIE

HK.903.61.2025

Sulęcín, 20.03.2025 r.

DECYZJA

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcínie
NR 85 HK.903.15.2025

Na podstawie art. 27 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 104 § 1 i art. 108 § 1 oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 757), i § 3 ust.1 oraz § 21 ust. 1 pkt. 3, § 21 ust. 3 pkt 1, § 21 ust. 5 oraz § 21 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr z 2017 r., poz. 2294), **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcínie** po rozpatrzeniu wniosku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcínie Sp. z o.o. z dnia 18.03.2025 r. o wyrażenie zgody na zabezpieczenie mieszkańców Brzeźna na czas prowadzenia prac modernizacyjnych systemu uzdatniania wody w Brzeźnie w wodę surową bezpośrednio podawaną na sieć,

I. warunkowo dopuszcza do spożycia przez ludzi wodę surową ze studni nr 2 podawaną na sieć wodociągu publicznego Brzeźno wyłącznie po przetworzeniu – do czasu zakończenia prac modernizacji stacji uzdatniania wody w Brzeźnie nie później niż do 17.04.2025 r.

**pod warunkiem wykonania przez administratora wodociągu:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcínie Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcín obowiązków:**

1. Przedstawienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sulęcínie wyników badania wody, po zakończeniu prac modernizacyjnych w budynku stacji uzdatniania wody w Brzeźnie świadczących o jej przydatności do spożycia – wody podawanej na sieć z ujęcia spełniającej wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294 z późn. zm.) - w terminie do 17.04.2025 r.

2. Poinformowania konsumentów wody o wydanej przez PPIS w Sulęcínie w dniu 20.03.2025 r. decyzji – **przy rozpoczęciu prowadzenia prac modernizacyjnych.**

3. Zawiadomienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcínie o sposobie poinformowania konsumentów wody z wodociągu publicznego Brzeźno o decyzji PPIS w terminie - **do 3 dni od daty rozpoczęcia prac modernizacyjnych na ujęciu wody.**

4. Prowadzenie ciągłej dezynfekcji wody, monitorowanie poziomu chloru wolnego w sieci wodociągowej i utrzymywanie jego poziomu w odpowiednim przedziale stężeń wynikającym z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. Nr 2017, poz. 2294) - **natychmiast po rozpoczęciu podawania wody surowej na sieć wodociągową.**

5. Przedstawienia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Sulęcínie zakres i termin przeprowadzenia prac na ujęciu wody zaakceptowany przez Burmistrza Sulęcína – w terminie do **27.03.2025 r.**

Do czasu wykonania obowiązku zawartego w pkt. 1 niniejszej decyzji będzie obowiązywać warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Brzeźno, przy prowadzeniu przez administratora wodociągu ciągłej dezynfekcji wody oraz monitorowania poziomu zawartości chloru wolnego w wodzie, który nie może przekraczać dopuszczalnej wartości 0,3 mg/l.

Decyzji w pkt. 4 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności

UZASADNIENIE

W dniu 18.03.2025 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie wpłynął wniosek o wyrażenie zgody na zabezpieczenie mieszkańców Brzeźna na czas prowadzenia prac modernizacyjnych systemu uzdatniania wody w Brzeźnie w wodę surową bezpośrednio podawaną na sieć wodociągową. Do wniosku załączono sprawozdanie z badań wody surowej z dnia 17.03.2025 r. nr sprawozdania 034/2025-25, próbek wody pobranych ze studni nr 2 i nr 3. Ze względu na stwierdzenie duże wartości parametru żelaza, manganu, mętności i barwy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie wyraził zgodę na podawanie wody surowej na sieć tylko ze studni nr 2, w której parametr barwy wynosi 10 mg/L Pt, mętności 1,6 NTU, manganu 137 µg/l, a żelaza 1162 µg/l.

Administrator wodociągu publicznego Brzeźno zakończenie prac modernizacyjnych na ujęciu wody w Brzeźnie przewiduje do dnia 17.04.2025 r.

Z uwagi na możliwość zmiany parametrów związanych z pracami jakie administrator planuje przeprowadzać na ujęciu wody oraz obawą o możliwość zanieczyszczenia wody w sieci wodociągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie podjął decyzję o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi po wcześniejszym przegotowaniu i prowadzenia ciągłej dezynfekcji wody. Woda może być używana do mycia i kąpieli. Prowadzenie ciągłej dezynfekcji wody ma na celu zapobiegnięcie rozwojowi bakterii w sieci wodociągowej, co przy zachowaniu powyższych warunków, umożliwi użytkownikowi korzystanie z wody do spożycia po przegotowaniu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 757), przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. Z uwagi na powyższe wydanie niniejszej decyzji stało się konieczne.

W sytuacji uzyskania informacji o pogorszeniu jakości wody z wodociągu publicznego Brzeźno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie zmieni swoją decyzję z dnia 20.03.2025 r.



PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Sulęcinie
J. Bieduń
mgr inż. Henryk Czertan

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp., za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Składając odwołanie strona ma prawo wnioskowania, aby organ II instancji rozpoznał sprawę merytorycznie (bez wydawania decyzji kasacyjnej tj. decyzji o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez organ I instancji).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a §1.KPA). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna i podlega wykonaniu (Art. 127a. § 2 KPA).

Otrzymują:

- 1.Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o.
- 2.Burmistrz Sulęcina
3. Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wlkp.
- 3.Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sulęcinie
- 4.A/a IS