




Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie

A. Sójka
08.08.2025

HK.903.141.2025

Sulęcin, 06 sierpnia 2025 r.

Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Sulęcinie Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 58
69-200 Sulęcin



OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęcinie w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbek wody nr DL.OBS.9051.01177.2025 z dnia 14.07.2025, DL.OBS.9051.01178.2025 z dnia 23.07.2025 pobranej w dniu 09.07.2025 r. w ramach realizowanego monitoringu jakości wody przez Inspekcję Sanitarną oraz sprawozdaniem z badań wody nr W/3132/25 z dnia 04.08.2025 r. pobranej w dniu 30.07.2025 w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora z wodociągu publicznego Miechów - **stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

W próbce wody pobranej w dniu 09.07.2025 r. z wodociągu publicznego Miechów z punktu zlokalizowanego w stacji uzdatniania wody (woda podawana do sieci) stwierdzono zajście nieprawidłowych zmian w zakresie parametru ogólnej liczby mikroorganizmów w 22 °C po 72 h inkubacji (130 jtk/1 ml – przy oszacowanej niepewności rozszerzonej 111,155). W próbce wody na sieci wodociągowej nie stwierdzono przekroczenia w zakresie ww. parametru mikrobiologicznego.

Analiza wyników badań próbki wody pobranej w dniu 30.07.2025 r. po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora wodociągu w Miechowie z punktu znajdującego się w stacji uzdatniania wody (woda podawana do sieci) wykazała, że woda w zakresie badanych parametrów jakości wody – spełnia wymagania określone



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W SULĘCINIE
tel. (95) 755-34-21
www.gov.pl/web/psse-sulecin
e-mail: psse.sulecin@sanepid.gov.pl
Adres do e-Doręczeń: AE:PL-40410-88549-IWUGV-28

ul. Lipowa 14b
69-200 Sulęcin

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Sulęcinie

mgr Beata Dziedzic

/dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. Urząd Miejski w Sulęcinie

2. Aa.