



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęciniu

P. A. Wójcik
08.09.2025

HK.903.181.2025

Sulęcinek, dnia 05 września 2025 r.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Sulęciniu Sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 58
69-200 Sulęcinek

WPLYNEŁO DNIA

2025 -09- 05

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Sulęciniu Sp. z o.o.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sulęciniu w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań próbki wody nr 034/2025-69 z dnia 26.08.2025 r. pobranej w dniu 19.08.2025 r. oraz W/3524/25 pobranej w dniu 26.08.2025 r. z wodociągu publicznego Grochowo w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęciniu – stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi.

W próbce wody pobranej w dniu 19.08.2025 r. z wodociągu publicznego Grochowo z punktu znajdującego się na sieci wodociągowej Grochowo świetlica wiejska stwierdzono przekroczenie parametru żelaza w ilości 317 µg/l przy wartości dopuszczalnej 200 µg/l oraz mętności w ilości 2,7 NTU przy wartości dopuszczalnej 1 NTU

Analiza wyników badań próbek wody pobranych w dniu 26.08.2025 r. po przeprowadzeniu działań naprawczych przez administratora wodociągu w Grochowie, z punktu znajdującego się na sieci wodociągowej Grochowo świetlica wiejska) wykazała, że woda w zakresie badanych parametrów jakości wody – spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Sulęciniu

mgr Beata Dziedzic

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęciniu sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcinek
2. Aa JM



CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sulęciniu
ul. Lipowa 14b
69-200 Sulęcinek
+48 95 755 43 21, 68 414 80 10
adres email: psse.sulecin@sanepid.gov.pl